

ООО «ГЕОСТРОЙ»

ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ

г. Ивантеевка

«26» 08 2010г.

Скважина пробурена с целью хозяйственного водоснабжения.

Местоположение скважины:

Область

Район

Город (поселок, садовое товарищество)

Московская
Волоколамский
Тимошево, Новоржевский округ

1. Начало бурения «24» 08 2010 г.

2. Окончание бурения «26» 08 2010 г.

3. Бурение производилось роторным способом, станком УРБ 2А2

4. Старший буровой мастер Цицманков

5. Конструкция скважины:

- а) общая глубина от поверхности земли 75 м
б) колонна диаметром 133 мм от 0 до 59 м
в) колонна диаметром 117 мм от 0 до 7 м
г) колонна диаметром _____ мм от _____ до _____ м
д) фильтр диаметром 117 мм от 67 до 7 м.
состоит ПНФ перфорация

6. Откачка скважины производилась насосом sumoto в течение 12 ч.

7. Статический уровень воды в скважине 15 м.

8. Дебит скважины 3 м³/ч

9. Рекомендуются насос производительностью 3 м³/ч с загрузкой 33 м

10. Трубы изготовлены из материала 133 - сталь 20; 117 ПНФ

11. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня сдачи скважины.

12. Гарантия действует в случае выполнения рекомендаций п. 9, а также в случае обеспечения подъездных путей к скважине и места для размещения буровой установки для ремонта.

АКТ СДАЧИ – ПРИЕМА СКВАЖИНЫ

Настоящий акт составлен о том, что «Исполнитель» в лице Генерального директора ООО

«ГЕОСТРОЙ» Леонова Е.Н. действующего на основании Устава сдал, а «Заказчик» в лице

Королева Н.Е. принял выполненную работу в объеме 75 м

Стоимость выполненных работ составляет 172500 руб (сто семьдесят две тысячи пятьсот рубелей)

Заказчик претензии по объёму, качеству и срокам выполненных работ не имеет.

Исполнитель:

141281, Московская обл., г. Ивантеевка,

проезд Санаторный, д. 1

тел./факс (495) 954-1563

Заказчик:



Н.Е. Королева